

Úřad městyse Dřevohostice

stavební úřad

Náměstí 74, 751 14 Dřevohostice

Spis. zn.: 96/22-Ob
Č.j.: MeDr-1692/22/VO

Telefon : 581 297 917
E-mail : su@drevohostice.cz
Vyřizuje: Věra Obkráčilová
Dřevohostice, dne 1.9.2022

ÚZEMNÍ SOUHLAS (veřejná vyhláška)

Úřad městyse Dřevohostice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona záměr umístění stavby, který dne 11.5.2022 oznámil

**ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
který zastupuje MP projekt s.r.o., IČO 27734609, Sokolská 762, 763 62 Tlumačov**

(dále jen „oznamovatel“), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

v y d á v á ú z e m n í s o u h l a s

s umístěním stavby

Kabelizace elektrické distribuční sítě NN – obnova vNN, kNN IE-12-8007616

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 185/1 (zahrada), parc. č. 56 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 58 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 54 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 59 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 61 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 52 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 62 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 63 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 64 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 66 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 187/1 (ostatní plocha), parc. č. 48 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 178/1 (zahrada), parc. č. 178/4 (zahrada), parc. č. 177/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 180/1 (ostatní plocha), parc. č. 273/4 (vodní plocha), parc. č. 67 (ostatní plocha), parc. č. 68/1 (ostatní plocha), parc. č. 45 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 44 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 70 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 69 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 73 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 74 (ostatní plocha), parc. č. 39/3 (ostatní plocha), parc. č. 39/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 40 (zahrada), parc. č. 76 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 80 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 83/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 83/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 89 (ostatní plocha), parc. č. 90/2 (zahrada), parc. č. 92 (zahrada), parc. č. 88 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 93 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 95 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 102 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 104 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 107 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 109/1 (ostatní plocha), parc. č. 111 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 112 (zahrada), parc. č. 101 (zahrada), parc. č. 100 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 34 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 35/1 (ostatní plocha), parc. č. 31 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 29 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 24 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 21/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 18 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 16 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 14 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 10 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 7 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 3 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 155/2 (ostatní plocha), parc. č. 152 (ostatní plocha), parc. č. 155/5 (ostatní plocha), parc. č. 150/2 (ostatní plocha), parc. č. 150/1 (ostatní plocha), parc. č. 151/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 151/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 271/2 (ostatní plocha), parc. č. 272/2 (ostatní plocha), parc. č. 119 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 116 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 115 (ostatní plocha), parc. č. 114 (zastavěná plocha a

nádvoří), parc. č. 275 (vodní plocha), parc. č. 41/1 (ostatní plocha), parc. č. 41/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 77 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Radkovy.

Druh a účel umisťované stavby:

- Stavba řečí úpravu distribuční soustavy NN v obci Radkovy. Stávající venkovní vedení NN a betonové sloupy budou demontovány a nahrazeny zemním kabelovým vedením NN. Kabelové vedení povede v uliční čáře před rodinnými domy v chodnicích a zeleném pásu.
- Začátek kabelizace je ve středu obce. Z nově vybudované kioskové trafostanice PR 3552 povede dvojice nového kabelového vedení NN AYKY 3x240+120. První kabel NN v délce 135 m povede pod silnicí III.tř. č. 43724 ve správě SSOK, dále v zeleném pásu a v chodníku po pravé straně návsi před rodinnými domy, kde se zaústí do rozpojovací skříně SR602 R8 a poté v délce 205 m opět povede pod silnicí III.tř. č. 43724 a zaústí do nově umístěné rozpojovací skříně R1 SR602 umístěné v zeleném pásu před mostem směrem na Radkovu Lhotu. Z nové skříně SR602 R8 se vyvede nový kabel NN ukončený ve skříně SS100 pro připojení domu č. 43. Druhý z dvojice nového kabelového vedení NN povede po levé straně návsi v zeleném pásu a chodníku před obytnými domy do nově umístěné rozpojovací skříně R1 SR602.

Z nové rozpojovací skříně R14 SR602 se vyvede nový kabel na nový betonový sloup JB č.1, kde se napojí na nové venkovní izolované vedení v délce 310 m vedené směrem k mlýnu ukončené na nově umístěném betonovém sloupu JB č. 10. Zde bude proveden kabelový svod do nové rozpojovací skříně SR602 R8 a dále kabelem do skříně SS100 pro připojení domů č. 32 a 52.

Dále se z nové rozpojovací skříně R1 SR604 vyvede dvojice kabelového vedení NN v délce 141 m, protlakem se povede přes potok, dále překopem přes místní komunikaci s pokračování trasy v zeleném pásu. Nové kabelové vedení bude ukončeno v nové skříně SS100 před domem č. 37. Stavba bude křížit v ř. km 27,35 řízeným protlakem VVT Moštěnka. Kabelové vedení bude uloženo v chráničce, jejíž horní hrana bude ve vzdálenosti min. 1,2 m od dna nivelety vodního toku.

Druhá část kabelizace bude probíhat z nově vybudované kioskové trafostanice PR 3552. Dvojice nového kabelového vedení NN v délce 268 a 214 m povede směrem ke stávající sloupové trafostanici a bude ukončena v nové rozpojovací skříně SR602 R4. Z této rozpojovací skříně SR602 R4 bude vyvedena dvojice nového kabelového vedení v délce 85 a 97 m ukončené ve skříně SS200 pro připojení domu č. 40. Dále bude z nové rozpojovací skříně SR 602 R4Z vyvedena dvojice nového kabelového vedení NN v délce 157 a 161 m do nové rozpojovací skříně SR602 R3 v zeleném pásu.

- Během výstavby nedojde k poškození břehů, znečištění vodních toků stavebním odpadem a látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na březích a v blízkosti vodních toků. Při výkopových pracích nebude materiál ukládán na břehovou hranu a veškerý přebytečný materiál bude po skončení prací beze zbytku odstraněn. Těžkou mechanizací nebude najížděno na hranu toku ani jinak zasahováno do břehových linií koryta. Zahájení stavby oznámit 5 dnů před začátkem na Povodí Moravy – provoz Přerov, technik Filip Petráš tel. 581 200 492. Po provedení protlaku bude správci toku předán protokol o skutečném provedení protlaku včetně zaměření úrovně křížení.
- Křížení toku bude vyznačeno signalizačními tyčemi.
- Veškeré kabely uložené v manipulačním pásmu VVT (8m od břehové hrany toku) musí být dostatečně únosné pro pojezd těžké mechanizace správce toku (min. 25t)
- Při souběhu a křížení inženýrských sítí s trasami **vodovodu a kanalizace** pro veřejnou potřebu a s kanalizačními a vodovodními přípojkami dodrží investor oborovou normu ČSN 73 6005 a při křížení úhel nejméně 30 °. Před realizací stavby musí být provedeno vytýčení sítí a trasa kabelů a umístění rozvodných skříní přizpůsobena poloze trasy vodovodních zařízení.
- Při křížení silových kabelů s **plynárenským zařízením** bude kabel v místě křížení uložen výhradně do betonové tvárnice chráničky nebo korýtko. Křížení kolmé. Přesah betonové chráničky u STL plynovodů musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany plynovodu. Mezi betonovou chráničkou a plynovodem bude zhutněná vrstva písku. Odstupová vzdálenost obrysu chráničky od obrysu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek bude provedena v souladu s ČSN 736005.
- V případě křížení zemnicí sítě s plynovodní sítí, je třeba provést opatření – křížení kolmé nebo max pod úhlem 60°. Při křížení zemnicích pásků a plynovým potrubím PE bude realizována požární

přepážka, která bude tvořena z betonové dlaždice 0,5 x 0,5 x 0,5 m s přesahem místa křížení 0,2m na každou stranu. Páska uzemnění bude uložena 0,1m pod kabelem v hloubce 0,7m a položena v místě křížení na betonovou dlaždici.

- Před započítím stavebních prací bude provedeno vytýčení všech dotčených inženýrských sítí. V ochranných pásmech inženýrských sítí nebudou zřizovány dočasné a trvalé stavby ani dočasné skládky materiálu a sutí.
- Záměr je v souladu s Územním plánem obce Radkovy.

Bylo doloženo:

- Magistrát města Přerova – Koordinované závazné stanovisko ze dne 22.10.2021 zn. MMPř/207029/2021/STAV/ZP/KoK
- Povodí Moravy a.s. – Stanovisko ze dne 2.6.2021 zn. PM-20331/2021/5203/Kuč
- CETIN a.s. – Vyjádření o existenci sítí ze dne 2.6.2022 č.j. 644857/22
- Vodovody a kanalizace Přerov a.s. – Vyjádření č. 2022/1078/PVP/803/PZ-S5
- GasNet a.s. – Stanovisko ze dne 14.6.2022 zn. 5002622520

Záměr splňuje všechny podmínky podle § 96 odst. 1, 2 a § 90 stavebního zákona.

Poučení:

Územní souhlas se doručuje oznamovateli spolu s ověřeným situačním výkresem. Dále se doručuje vlastníkově pozemku nebo stavby, pokud není oznamovatelem, osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být umístěním stavebního záměru přímo dotčeno, dotčeným orgánům, a jde-li o stavbu podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Územní souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti územního souhlasu nelze prodloužit. Územní souhlas lze změnit územním souhlasem nebo územním rozhodnutím. Územní souhlas nepozbývá platnosti v případech podle § 96 odst. 9 stavebního zákona.

Věra Obkráčilová
samostatný odborný referent stavebního úřadu

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Na vyvěšované písemnosti se označí orgán, který ji vyvěsil, uvedou se data jejího vyvěšení a sejmutí a opatří se podpisem, popř. razítkem oprávněné osoby.

Po sejmutí zašlete neprodleně zpět správnímu orgánu, který písemnost vydal!

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 500 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

MP projekt s.r.o., IDDS: etenvky

sídlo: Sokolská č.p. 762, 763 62 Tlumačov

Obec Radkovy, IDDS: 5x7bree

sídlo: Radkovy č.p. 38, 751 14 Dřevohostice

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnyys6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., IDDS: jfyvg6t

sídlo: Šířava č.p. 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: ur4k8nn

sídlo: Lipenská č.p. 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 9

Jiří Příkryl, Radkovy č.p. 14, 751 14 Dřevohostice

Vlastimil Příkryl, Radkovy č.p. 14, 751 14 Dřevohostice

Kateřina Petříková, Radkovy č.p. 28, 751 14 Dřevohostice

Stanislava Dočkalíková, Radkovy č.p. 26, 751 14 Dřevohostice

Dalibor Dočkalík, Radkovy č.p. 26, 751 14 Dřevohostice

Josef Zela, Radkovy č.p. 30, 751 14 Dřevohostice

Rostislav Kocián, Pod Skalkou č.p. 78/21, Přerov II-Předmostí, 751 24 Přerov 4

Jarmila Kociánová, Pod Skalkou č.p. 78/21, Přerov II-Předmostí, 751 24 Přerov 4

Pavel Bělánek, Radkovy č.p. 50, 751 14 Dřevohostice

Květoslava Hanzlíková, Radkovy č.p. 19, 751 14 Dřevohostice

Jaromír Hanzlík, Náves č.p. 202/41, Bochoř, 750 02 Přerov 2

Ladislav Mikeška, Radkovy č.p. 34, 751 14 Dřevohostice

Petr Olivík, Radkovy č.p. 35, 751 14 Dřevohostice

Milan Mikeška, Radkovy č.p. 36, 751 14 Dřevohostice

Josef Olivík, Radkovy č.p. 41, 751 14 Dřevohostice

Jitka Olivíková, Radkovy č.p. 41, 751 14 Dřevohostice

Antonín Hrbáček, Radkovy č.p. 40, 751 14 Dřevohostice

Petr Bělánek, Radkovy č.p. 42, 751 14 Dřevohostice

Antonín Cápík, Radkovy č.p. 1, 751 14 Dřevohostice

Jakub Chytil, Radkovy č.p. 49, 751 14 Dřevohostice

Ladislav Kubálek, Radkovy č.p. 51, 751 14 Dřevohostice

Jana Kubálková, Radkovy č.p. 51, 751 14 Dřevohostice

Pavel Dočkal, Radkovy č.p. 5, 751 14 Dřevohostice

Yveta Dočkalová, Radkovy č.p. 5, 751 14 Dřevohostice

Václav Chytil, Radkovy č.p. 49, 751 14 Dřevohostice

Ing. Naděžda Klvaňová, Radkova Lhota č.p. 27, 751 14 Dřevohostice

Vladimír Kratochvíl, Radkovy č.p. 47, 751 14 Dřevohostice

Václav Benda, Žákovice č.p. 38, 753 54 Soběchleby

Ester Poláková, Čelechovice č.p. 1, 751 03 Brodek u Přerova

Marta Skýpalová, Všechnovice č.p. 230, 753 53 Všechnovice

Mgr. Hana Dokoupilová, Radkovy č.p. 21, 751 14 Dřevohostice

Ilona Biová, Radkovy č.p. 20, 751 14 Radkovy

Miroslav Adam, Radkovy č.p. 39, 751 14 Dřevohostice

Petra Adamová, Radkovy č.p. 39, 751 14 Dřevohostice

František Malhocký, Radkovy č.p. 16, 751 14 Dřevohostice
František Kužel, Novosady č.p. 180, 751 14 Dřevohostice
Václav Zemánek, Radkovy č.p. 13, 751 14 Dřevohostice
ing.arch. Josef Mikeška, Radkovy č.p. 11, 751 14 Dřevohostice
Marcela Mikešková, Radkovy č.p. 11, 751 14 Dřevohostice
Josef Krečmer, Radkovy č.p. 10, 751 14 Dřevohostice
Ladislav Ležák, Radkovy č.p. 8, 751 14 Dřevohostice
Kateřina Žušková, Náměstí č.p. 17, 751 14 Dřevohostice
Josef Koláček, Jaselská č.p. 1612, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1
Milada Huszerová, Radkovy č.p. 48, 751 14 Dřevohostice
Zuzana Daňová, Křtomil č.p. 51, 751 14 Dřevohostice
Zdeněk Dočkal, Radkovy č.p. 24, 751 14 Dřevohostice
Mgr. Marek Foukal, Radkovy č.p. 32, 751 14 Dřevohostice
Ing Antonín Horák, Slobodova č.p. 756, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 1
Ferdinand Horák, Slobodova č.p. 756, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 1
Quido Horák, Slobodova č.p. 756, Bystřice pod Hostýnem
Ing. Radek Horák, Slobodova č.p. 756, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 1
Hortensie Horáková, Slobodova č.p. 756, Bystřice pod Hostýnem
Stella Horáková, Slobodova č.p. 756, Bystřice pod Hostýnem
Bohuslav Bělánek, Radkovy č.p. 46, 751 14 Dřevohostice
Barbora Šimíčková, Radkovy č.p. 45, 751 14 Dřevohostice
Michal Beneš, Radkovy č.p. 37, 751 14 Dřevohostice
Josef Baďura, Radkovy č.p. 18, 751 14 Dřevohostice
Eva Kantorová, Radkovy č.p. 17, 751 14 Dřevohostice
Roman Vašina, Radkovy č.p. 14, 751 14 Dřevohostice
Alena Vašinová, Radkovy č.p. 14, 751 14 Dřevohostice
Josef Chytil, Radkovy č.p. 33, 751 14 Dřevohostice
Barbora Mašlaňová, Na Hrázi č.p. 2267/40, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Patra Valčuhová, Holešovská č.p. 31, 751 14 Dřevohostice
Josef Tomčík, Radkovy č.p. 12, 751 14 Dřevohostice

dotčené správní úřady

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, IDDS: etwb5sh
sídlo: Bratrská č.p. 709/34, Přerov I-Město, 750 11 Přerov 2